

UIMAVESITULOKSET, HEINÄKUU 2022
Ylivieska – Alavieska – Sievi – Nivala

Ylivieska	E.coli	Enterokokit	Lämpötila, °C
Hamarinpuisto	2	6	26,0
Kekajärvi	2	2	25,1
Alavieska	E.coli	Enterokokit	Lämpötila, °C
Petäjälampi	3	< 1	24,6
Sievi	E.coli	Enterokokit	Lämpötila, °C
Villenjärvi	13	1	24,7
Maasydänjärvi	3	9	24,3
Nivala	E.coli	Enterokokit	Lämpötila, °C
Vinnurvajärvi	4	1	24,3

Näytteet on otettu 5.7.2022

Kyläoijan uimarannan ja Golfkentän maa-uimalan näytteenotoista huolehtii Nivalan Liikuntakeskus Oy

Uimapaikoilta otetut näytteet täyttävät uimarantavedelle asetetut laatuvaatimukset (STM 354/2008).

Uimaveden laatuvaatimukset:

- Sisämaan uimavedet
 - suolistoperäiset enterokokit 400 mpn/100 ml
 - E. coli 1000 mpn/100 ml
- Rannikon uimavedet
 - suolistoperäiset enterokokit 200 mpn/100 ml
 - E. coli 500 mpn/100 ml